



中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2021322313003705

认证委托人名称: RCN S. R. L.
 认证委托人地址: Regione Torame, via Crevacuore, I-13011, Borgosesia (VC), Italy
 生产者名称: RCN S. R. L.
 生产者地址: Regione Torame, via Crevacuore, I-13011, Borgosesia (VC), Italy
 生产企业名称: RCN S. R. L.
 企业地址: Regione Torame, via Crevacuore, I-13011, Borgosesia (VC), Italy

产品名称: 转接头和堵头
 系列、规格、型号: A 系列, M 系列, N 系列, T 系列
 标准: GB/T 3836. 1-2021、GB/T 3836. 2-2021、GB/T 3836. 3-2021、
 GB/T 3836. 8-2021、GB/T 3836. 31-2021

认证模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01:2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》的要求, 特发此证。
产品相关信息详见附件。

发证日期: 2023 年 04 月 29 日

有效期至: 2026 年 02 月 02 日

首次发证日期: 2021 年 02 月 03 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



批 准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司

<http://www.sitiias.com.cn>

中国·上海·漕宝路103号200233

电话: +86 21 64510844

S 0011551



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION



CERTIFICATE NO: 2021322313003705

APPLICANT: RCN S.R.L.
ADDRESS: Regione Torame, via Crevacuore, I-13011, Borgosesia (VC), Italy
MANUFACTURER: RCN S.R.L.
ADDRESS: Regione Torame, via Crevacuore, I-13011, Borgosesia (VC), Italy
FACTORY: RCN S.R.L.
ADDRESS: Regione Torame, via Crevacuore, I-13011, Borgosesia (VC), Italy

PRODUCT: Adapters and Blanking Elements
SERIES,SPECIFICATION,MODEL: A Series, M Series, N Series, T Series
STANDARDS: GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021、GB/T 3836.3-2021、
GB/T 3836.8-2021、GB/T 3836.31-2021

Type of Certification: Type test + Initial inspection + Surveillance inspection

This is to certify that the above mentioned product(s)complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification (REFNO. CNCA-C23-01:2019). Refer to the attachment for detailed information.

Valid from:April 29, 2023

Valid until:February 2, 2026

Date of original certification:February 3, 2021

The validity of this certificate is subject to positive result of the periodic surveillance by issuing certification body until the expiry date.

This certificate is available through CNCA's website: www.cnca.gov.cn



APPROVAL:

Guo AiHua



Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd.

<http://www.sitiilas.com.cn>

Building 9,103 Cao Bao Road, Shanghai 200233,China

Tel: +86 21 64510844

S 0009071



中国国家强制性产品认证证书



证书编号：2021322313003705

附 件

产品名称： 转接头和堵头

型号规格： A 系列, M 系列, N 系列, T 系列

a-b-c-d

*a*代表产品系列, 可为 A, M, N, T;

*b*代表尺寸, 可为 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90;

*c*代表螺纹类型及测量(根据图纸 06106 螺纹表): 可为 I12, I16, I20, I25, I32, I40, I50, I63, I75, I80, I85, I90, B10, B12, B16, B20, B25, B32, B40, B50, B63, B75, B90, P12, P16, P20, P25, P32, P40, P50, P63, P75, P90, N10, N12, N16, N20, N25, N32, N40, N50, N63, N75, N90, R10, R12, R16, R20, R25, R32, R40, R50, R63, R75, R90;

*d*代表结构材料, 可为 OT, ON, S6, AVP, AL

防爆标志： Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex nR IIC Gc, Ex tb IIIC Db

电气参数： /

相关报告编号： 2023S17402-010802, 2020S17402-001943

使用条件： 1. 产品的工作温度范围为：

批 准：



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书



证书编号：2021322313003705

附件

| | |
|------------|------------|
| 密封圈材质 | 工作温度范围 |
| EPDM、NYLON | -40℃~+100℃ |
| Silicone | -65℃~+220℃ |
| 不带密封圈 | -65℃~+400℃ |

2. 产品在安装维护时应充分拧紧，只有用工具松开或拆除。
3. 涉及隔爆接合面的维修须联络产品制造商。
4. 产品为限制性呼吸型电缆引入装置，应与 Ex “nR” 设备安装成为完整的限制性呼吸外壳，并在 Ex “nR” 设备证书中进行评估。
5. 产品可以安装在设备外壳的光孔上，光孔间隙要求见使用说明书。
6. 堵头不得与螺纹转接头一起用于 Ex “db” 设备，防爆设备每个引入口只能使用一个转接头。
7. 产品的平行螺纹密封性能由衬垫/密封圈保证，用户应采取适当措施保证有效密封，密封圈更换须联系产品制造商。无附加密封的 NPT 螺纹在安装后啮合螺纹应保证至少 3.5 扣。

批 准：



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司